




## Safety Switch SIAC

Type: SIAC480IP65



<b>Current Rating (AC22)</b>	80A
<b>Number of poles</b>	3P+N
<b>Rated Power AC3 230V (KW)</b>	20
<b>Rated Power AC3 400V (KW)</b>	25
<b>Rated continuous Power (In)</b>	80A
<b>Terminals</b>	25 - 35mm
<b>Knock Outs</b>	4 X M32/25
<b>IP Rating</b>	IP65
<b>Interlocked</b>	YES
<b>Standard</b>	BS EN 60947-3
<b>Certification</b>	CE, UKCA
<b>Recommended Torque</b>	5Nm





Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		29/06/2022
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 5	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

*GARO AB*  
*Box 203*  
*S-335 25 GNOSJO*  
*Sweden*

Telephone: +46 (0)370 33 28 00  
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Safety Switch IP65

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: SIAC4 20, 25, 32, 40, 63 ,80, 100, IP65

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/  
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/  
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet  
(EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design: /

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: EN 62; 69-1.'GP '82; 69/5

- The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications. /  
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU. /  
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB  
Company/Företag

2022-06-29  
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef  
Position/Befattning

Paul Fox  
Name / Namnförtydligande